



Утверждаю:
Начальник управления энергетики и тарифов Липецкой области

В.И. Чунихин

Протокол №7/5

от 11 марта 2012г.

заседания коллегии управления энергетики и тарифов Липецкой области по рассмотрению дела № 06-03/4 об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго» энергопринимающих устройств завода по переработке сельскохозяйственной продукции с глубокой заморозкой, расположенного по адресу: Липецкая область, Тербунский район, ОЭЗ ППТ «Тербуны» (объект ООО «Агробитхолод»)

Заседание вел:

Начальник управления

Чунихин В.И.

Присутствовали:

Член коллегии

Блашенцев Н.Н.

Член коллегии

Какунин А.Т.

Член коллегии

Крылова С.Д.

Член коллегии

Мавликова А.В.

Член коллегии

Паршина М.А.

Член коллегии

Чуносова Л.В.

Консультант отдела электроэнергетики управления
энергетики и тарифов Липецкой области
(эксперт по делу № 06-03/4)

Ладанов А.С.

Начальник отдела исполнения и контроля технологических присоединений
филиала ОАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго»

Букарев С.Г.

Выступили:

Ладанов А.С., Букарев С.Г., Чунихин В.И.

Эксперт по делу №06-03/4, консультант отдела электроэнергетики Ладанов А.С. сообщил, что филиал ОАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго» обратился в адрес управления энергетики и тарифов Липецкой области письмом №ЛП/22-2/294 от 24.01.2012 для установления платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала энергопринимающих устройств завода по переработке сельскохозяйственной продукции с глубокой заморозкой, расположенного по адресу: Липецкая область, Тербунский район, ОЭЗ ППТ «Тербуны» (объект ООО «Агробитхолод»).

Исходные материалы филиала ОАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго» соответствуют требованиям «Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденных приказом ФСТ России от 30.11.2010 г. №365-э/5.

Максимальная мощность энергопринимающих устройств завода по переработке сельскохозяйственной продукции с глубокой заморозкой – 4000 кВт, уровень напряжения 10 кВ. Категория электроснабжения – II.

По предложению эксперта для расчета платы за технологическое присоединение к сетям филиала ОАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго» энергопринимающих устройств завода по переработке сельскохозяйственной продукции с глубокой заморозкой, расположенного по адресу: Липецкая область, Тербунский район, ОЭЗ ППТ «Тербуны» (объект ООО «Агробитхолод») приняты следующие расходы:

- подготовка Сетевой организацией технических условий и их согласование – 6 620,00 руб. (без НДС);

- затраты Сетевой организации на ПИР и выполнение технических условий – 872 843,00 руб. (без НДС);

