



Утверждаю:

Начальник управления энергетики и тарифов Липецкой области

В.И. Чунихин

Протокол №10/7

от 23 марта 2012 г.

заседания коллегии управления энергетики и тарифов Липецкой области по рассмотрению дела № 06-03/11 об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «ЛГЭК» энергопринимающих устройств здания коммунально-бытового назначения, расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Тельмана (объект ЗАО СУ-11 «Липецкстрой»)

Заседание вел:

Заместитель начальника управления – начальник
отдела тарифов в ЖКХ

Крылова С.Д.

Присутствовали:

Член коллегии

Какунин А.Т.

Член коллегии

Паршина М.А.

Член коллегии

Блащенко Н.Н.

Зам. начальника отдела электроэнергетики управления
энергетики и тарифов Липецкой области

(эксперт по делу № 06-03/11)

Юткин В.М.

Начальник отдела ТП ОАО «ЛГЭК»

Могилевцев С.С.

Представитель ЗАО СУ-11 «Липецкстрой»

Кононыхин С.А.

Выступили:

Юткин В.М., Могилевцев С.С., Кононыхин С.А., Крылова С.Д.

Эксперт по делу №06-03/11, зам. начальника отдела электроэнергетики Юткин В.М. сообщил, что ОАО «ЛГЭК» обратилось в адрес управления энергетики и тарифов Липецкой области письмом №575 от 07 февраля 2012 года для установления платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «ЛГЭК» энергопринимающих устройств здания коммунально-бытового назначения, расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Тельмана (объект ЗАО СУ-11 «Липецкстрой»).

Исходные материалы ОАО «ЛГЭК» соответствуют требованиям «Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденных приказом ФСТ России от 30.11.2010 г. №365-э/5.

Максимальная мощность энергопринимающих устройств здания коммунально-бытового назначения, расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Тельмана (объект ЗАО СУ-11 «Липецкстрой») равна 90 кВт, уровень напряжения 0,4 кВ. Категория электроснабжения – II.

По предложению эксперта для расчета платы за технологическое присоединение к сетям ОАО «ЛГЭК» энергопринимающих устройств здания коммунально-бытового назначения, расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Тельмана (объект ЗАО СУ-11 «Липецкстрой»), приняты следующие расходы:

- подготовка Сетевой организацией технических условий и их согласование – 3400,00 руб. (без НДС);

- затраты Сетевой организации на ПИР и выполнение технических условий – 1000000,00 руб. (без НДС);

- проверка Сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий – 13000,00 руб. (без НДС);

- участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых энергопринимающих устройств – 0,00 руб. (без НДС);

- фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств в электрической сети – 4840,00 руб. (без НДС).

Итого расходы по технологическому присоединению – 1021240,00 руб. (без НДС).

Затраты ОАО «ЛГЭК» на выполнение своих технических условий в части обоснованных требований к усилению существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей составляют 14125000,00 руб. (без НДС), в том числе 2825000,00 руб. (без НДС) – налог на прибыль. Таким образом, в инвестиционной программе ОАО «ЛГЭК» следует предусмотреть сумму на выполнение мероприятий на усиление существующей сети для присоединения энергопринимающих устройств здания коммунально-бытового назначения, расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Тельмана (объект ЗАО СУ-11 «Липецкстрой»), в размере 11300000,00 руб. (без НДС).

Позиции сторон:

Представители ОАО «ЛГЭК» Могилевцев С.С. и представитель ЗАО СУ-11 «Липецкстрой» Кононыхин С.А. выразили согласие с предложенной величиной платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «ЛГЭК» энергопринимающих устройств здания коммунально-бытового назначения, расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Тельмана (объект ЗАО СУ-11 «Липецкстрой»), в размере 21240,00 руб. (без НДС).

Решение:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «ЛГЭК» энергопринимающих устройств здания коммунально-бытового назначения, расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Тельмана, II категории надежности электроснабжения, максимальной мощностью 90 кВт (объект ЗАО СУ-11 «Липецкстрой») в размере 1021240 руб. (без НДС) с разбивкой стоимости по мероприятиям (приложение).

Итоги голосования:

«ЗА»	- 4 чел.
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет

Решение принято

Протокол вел:

Зам. начальника отдела электроэнергетики управления
энергетики и тарифов Липецкой области
(эксперт по делу № 06-03/11)



Юткин В.М.