



Утверждаю:  
Начальник управления энергетики и тарифов Липецкой области

В.И. Чунихин

Протокол №22/8

от 31 мая 2012г.

заседания коллегии управления энергетики и тарифов Липецкой области по рассмотрению дела № 06-03/24 об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго» трансформаторной подстанции ЦРП «Город» 35/10/6 кВ, расположенной по адресу: г. Липецк, ул. Кузнечная (объект ОАО «ЛГЭК»)

Заседание вел:

Начальник управления

Чунихин В.И.

**Присутствовали:**

Член коллегии

Блащенко Н.Н.

Член коллегии

Крылова С.Д.

Член коллегии

Мавликова А.В.

Заместитель начальника отдела электроэнергетики управления энергетики и тарифов Липецкой области (эксперт по делу № 06-03/24)

Юткин В.М.

Зам. начальника управления ТП филиала ОАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго»

Букарев С.Г.

Начальник управления ТП ОАО «ЛГЭК»

Могилевцев С.С.

**Выступили:**

Юткин В.М., Букарев С.Г., Могилевцев С.С., Чунихин В.И.

Эксперт по делу №06-03/24, зам. начальника отдела электроэнергетики Юткин В.М. сообщил, что филиал ОАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго» обратился в адрес управления энергетики и тарифов Липецкой области письмом №ЛП/02-1/43 от 30 марта 2012г. для установления платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала трансформаторной подстанции ЦРП «Город» 35/10/6 кВ, расположенной по адресу: г. Липецк, ул. Кузнечная (объект ОАО «ЛГЭК»).

Исходные материалы филиала ОАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго» соответствуют требованиям «Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденных приказом ФСТ России от 30.11.2010 г. №365-э/5.

Максимальная мощность трансформаторной подстанции ЦРП «Город» 35/10/6 кВ, расположенной по адресу: г. Липецк, ул. Кузнечная (объект ОАО «ЛГЭК»), равна 16000 кВт (увеличение максимальной мощности на 10400 кВт согласно ТУ к договору 40041896), уровень напряжения 35 кВ. Категория электроснабжения – II.

По предложению эксперта для расчета платы за технологическое присоединение к сетям филиала ОАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго» трансформаторной подстанции ЦРП «Город» 35/10/6 кВ, расположенной по адресу: г. Липецк, ул. Кузнечная (объект ОАО «ЛГЭК»), приняты следующие расходы:

- подготовка Сетевой организацией технических условий и их согласование – 6620,00 руб. (без НДС);

- затраты Сетевой организации на ПИР и выполнение технических условий – 0,00 руб. (без НДС);

