



Протокол №30/2

от 26 июля 2012г.

заседания коллегии управления энергетики и тарифов Липецкой области по рассмотрению дела № 06-03/14 об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго» энергопринимающих устройств элеваторного комплекса емкостью 30 000 тонн со вспомогательными помещениями, расположенного по адресу: Липецкая область, Становлянский район, с. Белевец (объект ООО «Норд»)

Заседание вел:

Начальник управления

Чунихин В.И.

Присутствовали:

Член коллегии

Крылова С.Д.

Член коллегии

Мавликова А.В.

Член коллегии

Паршина М.А.

Член коллегии

Чуносова Л.В.

Консультант отдела электроэнергетики управления
энергетики и тарифов Липецкой области
(эксперт по делу № 06-03/14)

Ладанов А.С.

ИО заместителя генерального директора - директор филиала ОАО «МРСК
Центра»-«Липецкэнерго»

Корнилов А.А.

Заместитель директора по капитальному строительству филиала ОАО «МРСК
Центра»-«Липецкэнерго»

Рикамов Р. Р.

Заместитель директора по экономике и финансам
филиала ОАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго»

Козодерова С. С.

Заместитель директора по развитию и реализации услуг филиала ОАО «МРСК
Центра»-«Липецкэнерго»

Косолапов А. Б.

Начальник управления инвестиций филиала ОАО «МРСК Центра»-
«Липецкэнерго»

Афанасьева Ю. А.

Начальник управления правового обеспечения филиала ОАО «МРСК
Центра»-«Липецкэнерго»

Бурлакова Л.А.

Начальник управления технологических присоединений
филиала ОАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго»

Качура Э.А.

Начальник отдела перспективного развития
филиала ОАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго»

Середкин О.А.

Выступили:

Ладанов А.С., Козодерова С.С., Качура Э.А., Чунихин В.И.

Эксперт по делу №06-03/14, консультант отдела электроэнергетики Ладанов А.С. сообщил, что филиал ОАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго» обратился в адрес управления энергетики и тарифов Липецкой области письмом №ЛП/22-1-37 от 19.03.2012 и письмом №ЛП/17-1/7685 от 18.07.2012 предоставил дополнительные обосновывающие материалы для установления платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала энергопринимающих устройств элеваторного комплекса емкостью 30 000 тонн со вспомогательными помещениями, расположенного по адресу: Липецкая область, Становлянский район, с. Белевец (объект ООО «Норд»).

Исходные материалы филиала ОАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго» соответствуют требованиям «Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденных приказом ФСТ России от 30.11.2010 г. №365-э/5.

Максимальная мощность энергопринимающих устройств элеваторного комплекса емкостью 30 000 тонн со вспомогательными помещениями – 1 450 кВт, уровень напряжения 10,0 кВ. Категория электроснабжения – II.

