

**Утверждаю:**

Начальник управления энергетики и тарифов Липецкой области



В.И. Чунихин

**Протокол №35/6**

**от 24 августа 2012г.**

заседания коллегии управления энергетики и тарифов Липецкой области по рассмотрению дела № 06-03/33 об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго» энергопринимающих устройств ЛЭП-10 кВ и РП-10 кВ для электроснабжения строящихся жилых домов микрорайона «Елецкий», расположенных по адресу: Липецкая область, г.Липецк, микрорайон «Елецкий» (объект ОАО «Липецкая ипотечная корпорация»)

**Заседание вел:**

Начальник управления

Чунихин В.И.

**Присутствовали:**

Член коллегии

Блашенцев Н.Н.

Член коллегии

Мавликова А.В.

Член коллегии

Крылова С.Д.

Член коллегии

Чунослова Л.В.

Консультант отдела электроэнергетики управления  
энергетики и тарифов Липецкой области  
(эксперт по делу № 06-03/33)

Ладанов А.С.

Начальник управления технологических присоединений  
филиала ОАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго»  
Представитель ОАО «Липецкая ипотечная корпорация»

Качура Э.А.

Тарасов И.А.

**Выступили:**

Ладанов А.С., Качура Э.А., Тарасов И.А., Чунихин В.И.

Эксперт по делу №06-03/33, консультант отдела электроэнергетики Ладанов А.С. сообщил, что филиал ОАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго» обратился в адрес управления энергетики и тарифов Липецкой области письмом №ЛП/02-8526 от 01.08.2012 для установления платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго» энергопринимающих устройств ЛЭП-10 кВ и РП-10 кВ для электроснабжения строящихся жилых домов микрорайона «Елецкий», расположенных по адресу: Липецкая область, г.Липецк, микрорайон «Елецкий» (объект ОАО «Липецкая ипотечная корпорация»).

Исходные материалы филиала ОАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго» соответствуют требованиям «Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденных приказом ФСТ России от 30.11.2010 г. №365-э/5.

Максимальная мощность энергопринимающих устройств ЛЭП-10 кВ и РП-10 кВ – 3 800 кВт, уровень напряжения 10,0 кВ. Категория электроснабжения – III.

По предложению эксперта для расчета платы за технологическое присоединение к сетям филиала ОАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго» энергопринимающих устройств ЛЭП-10 кВ и РП-10 кВ для электроснабжения строящихся жилых домов микрорайона «Елецкий», расположенных по адресу: Липецкая область, г.Липецк, микрорайон «Елецкий» (объект ОАО «Липецкая ипотечная корпорация») приняты следующие расходы:

- подготовка Сетевой организацией технических условий и их согласование – 6 620,00

