



Утверждаю

Начальник управления энергетики
и тарифов Липецкой области

В.И. Чунихин

Протокол №37/6

от 31 августа 2012г.

заседания коллегии управления энергетики и тарифов Липецкой области по рассмотрению дела № 06-03/35 об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «НЛМК» энергопринимающих устройств Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора УМВД России по Липецкой области, расположенных по адресу: г. Липецк, ул. М. Расковой, д. 3

Заседание вел:

Начальник управления

Чунихин В.И.

Присутствовали:

Член коллегии

Крылова С.Д.

Член коллегии

Чуносова Л.В.

Член коллегии

Блащенко Н.Н.

Консультант отдела электроэнергетики управления
энергетики и тарифов Липецкой области
(эксперт по делу № 06-03/35)

Соломыкин Г.П.

Главный специалист управления по энергетической политике
ОАО «НЛМК»

Васильев М.А.

Представитель УМВД России по Липецкой области

Путилин С.Г.

Выступили:

Соломыкин Г.П., Васильев М.А., Путилин С.Г., Чунихин В.И.

Эксперт по делу №06-03/35, консультант отдела электроэнергетики Соломыкин Г.П. сообщил, что ОАО «НЛМК» обратилось в адрес управления энергетики и тарифов Липецкой области письмом №190/00406 от 14.08.2012 г. для установления платы за технологическое присоединение к электрическим сетям общества энергопринимающих устройств Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора УМВД России по Липецкой области, расположенных по адресу: г. Липецк, ул. М. Расковой, д. 3.

Исходные материалы ОАО «НЛМК» соответствуют требованиям «Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденных приказом ФСТ России от 30.11.2010 г. №365-э/5.

Максимальная мощность энергопринимающих устройств Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора УМВД России по Липецкой области 96 кВт, уровень напряжения 0,4 кВ. Категория электроснабжения – II.

По предложению эксперта для расчета платы за технологическое присоединение к сетям ОАО «НЛМК» энергопринимающих устройств Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора УМВД России по Липецкой области, расположенных по адресу: г. Липецк, ул. М. Расковой, д. 3, приняты следующие расходы:

- подготовка Сетевой организацией технических условий и их согласование – 5257,0 руб. (без НДС);

- затраты Сетевой организации на ПИР и выполнение технических условий – 87313,0 руб. (без НДС);

- проверка Сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий – 5336,0 руб. (без НДС);

- участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых энергопринимающих устройств – 4472,0 руб. (без НДС);

- фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств в электрической сети – 5990,0 руб. (без НДС).

Итого расходы по технологическому присоединению – 108368,0 руб. (без НДС).

Затраты ОАО «НЛМК» на выполнение своих технических условий в части обоснованных требований к усилению существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей составляют 0,00 руб. (без НДС).

Позиции сторон:

Представитель ОАО «НЛМК» Васильев М.А. и представитель УМВД России по Липецкой области Путилин С.Г. выразили согласие с предложенной величиной платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «НЛМК» энергопринимающих устройств Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора УМВД России по Липецкой области, расположенных по адресу: г. Липецк, ул. М. Расковой, д. 3, в размере 108368,0 руб. (без НДС).

Решение:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «НЛМК» энергопринимающих устройств Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора УМВД России по Липецкой области, расположенных по адресу: г. Липецк, ул. М. Расковой, д. 3, II категории надежности электроснабжения, максимальной мощностью 96 кВт в размере 108368 руб. (без НДС) с разбивкой стоимости по мероприятиям (приложение).

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 чел.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято

Протокол вел:

Консультант отдела электроэнергетики управления
энергетики и тарифов Липецкой области
(эксперт по делу № 06-03/35)



Соломыкин Г.П.