



Утверждаю:
Начальник управления энергетики и тарифов Липецкой области

В.И. Чунихин

Протокол №47/2

от 2 ноября 2012г.

заседания коллегии управления энергетики и тарифов Липецкой области по рассмотрению дела № 06-03/39 об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «ЛГЭК» энергопринимающих устройств кирпичного трехэтажного здания банка, расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 49а (объект ОАО «Газпромбанк»)

Заседание вел:

Начальник управления

Чунихин В.И.

Присутствовали:

Член коллегии

Боровских А.И.

Член коллегии

Мавликова А.В.

Член коллегии

Крылова С.Д.

Член коллегии

Федоров Г.Г.

Главный консультант отдела электроэнергетики управления
энергетики и тарифов Липецкой области

(эксперт по делу № 06-03/39)

Соломыкин Г.П.

Начальник управления технологических присоединений
ОАО «ЛГЭК»

Могилевцев С.С.

И.о. заместителя директора по экономике и финансам ОАО «ЛГЭК»

Торопцева И.В.

Директор по экономике и финансам ОАО «ЛГЭК»

Ламентов Ю.В.

Выступили:

Соломыкин Г.П., Могилевцев С.С., Чунихин В.И.

Эксперт по делу №06-03/39, главный консультант отдела электроэнергетики Соломыкин Г.П. сообщил, что ОАО «ЛГЭК» обратился в адрес управления энергетики и тарифов Липецкой области письмом №7312 от 11.10.2012г. для установления платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «ЛГЭК» энергопринимающих устройств кирпичного трехэтажного здания банка, расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, д.49а (объект ОАО «Газпромбанк»).

Исходные материалы ОАО «ЛГЭК» соответствуют требованиям «Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденных приказом ФСТ России от 30.11.2010 г. №365-э/5.

Максимальная мощность энергопринимающих устройств трехэтажного здания банка – 88 кВт, уровень напряжения 0,4 кВ. Категория электроснабжения – II (изменение категории надежности с III на II).

По предложению эксперта для расчета платы за технологическое присоединение к сетям ОАО «ЛГЭК» энергопринимающих устройств кирпичного трехэтажного здания банка, расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, д.49а (объект ОАО «Газпромбанк») приняты следующие расходы:

- подготовка Сетевой организацией технических условий и их согласование – 2 802,00 руб. (без НДС);

- затраты Сетевой организации на ПИР и выполнение технических условий – 0,00 руб. (без НДС);

