

Утверждаю:

Начальник управления энергетики и тарифов Липецкой области

В.И. Чунихин

Протокол №52/8

от 7 декабря 2012г.

заседания коллегии управления энергетики и тарифов Липецкой области по рассмотрению дела № 06-03/41 об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» энергопринимающих устройств трансформаторной подстанции для электроснабжения производства строительных металлических конструкций, расположенных по адресу: Липецкая область, Липецкий район, с. Косыревка (объект ООО «ЗСК Сэндвич - панель»)

Заседание вел:

Начальник управления

Чунихин В.И.

Присутствовали:

Член коллегии

Крылова С.Д.

Член коллегии

Мавликова А.В.

Член коллегии

Паршина М.А.

Член коллегии

Чуносова Л.В.

Член коллегии

Федоров Г.Г.

Член коллегии

Боровских А.И.

Член коллегии

Гребенщиков М.А.

Заместитель начальника отдела электроэнергетики управления энергетики и тарифов Липецкой области
(уполномоченный по делу № 06-03/41)

Коробейникова С.Ю.

Главный консультант отдела электроэнергетики управления энергетики и тарифов Липецкой области
(эксперт по делу № 06-03/41)

Соломыкин Г.П.

Начальник управления технологических присоединений филиала ОАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго»

Качура Э.А.

Представитель ООО «ЗСК Сэндвич - панель»

не явился

Выступили:

Соломыкин Г.П., Качура Э.А., Чунихин В.И.

Эксперт по делу №06-03/41, главный консультант отдела электроэнергетики Соломыкин Г.П. сообщил, что филиал ОАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» обратился в адрес управления энергетики и тарифов Липецкой области письмом №ЛП/02-12259 от 19.11.2012 года для установления платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» энергопринимающих устройств трансформаторной подстанции для электроснабжения производства строительных металлических конструкций, расположенных по адресу: Липецкая область, Липецкий район, с. Косыревка (объект ООО «ЗСК Сэндвич - панель»).

Исходные материалы филиала ОАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго» соответствуют требованиям «Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденных приказом ФСТ России от 30.11.2010 г. №365-э/5.

Максимальная мощность энергопринимающих устройств ТП 10 кВ – 1 700 кВт. уровень

