



ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

**УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 сентября 2017 года

г. Липецк

№ 31/1

**Об утверждении нормативов запасов топлива на котельной
ОАО «СТРОЙМАШ»**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 года № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», распоряжением администрации Липецкой области от 27 июля 2010 года № 280-р «Об утверждении Положения об управлении энергетикой и тарифов Липецкой области», приказом управления энергетикой и тарифов Липецкой области от 07 июня 2012 года № 01-03/168 «Об утверждении административного регламента» управление энергетикой и тарифов Липецкой области постановляет:

1. Утвердить нормативы запасов топлива на котельной ОАО «СТРОЙМАШ» на 1 октября 2017 года (приложение 1).
2. Утвердить нормативы запасов топлива на котельной ОАО «СТРОЙМАШ» на 1 октября 2018 года (приложение 2).
3. Постановление управления энергетикой и тарифов Липецкой области от 31 июля 2015 года № 29/5 «Об утверждении нормативов создания запасов топлива для ОАО «СТРОЙМАШ» признать утратившим силу с 1 октября 2017 года.

Начальник управления



А.В. Соковых

Приложение 1
к постановлению управления энергетики
и тарифов Липецкой области «Об утверждении нормативов
запасов топлива на котельной ОАО «СТРОЙМАШ»»

**Общий нормативный запас
топлива (ОНЗТ) на 1 октября производственно-отопительной котельной
ОАО "СТРОЙМАШ"
на 2017 год**

| Вид топлива | Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), тыс. т | В том числе | |
|----------------|--|-------------------------------------|--|
| | | неснижаемый запас (ННЗТ), тыс. т | эксплуатационный запас (НЭЗТ), тыс. т |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Печное топливо | 0,0592 | 0,0481 | 0,0111 |

Начальник управления



А.В. Соковых

Приложение 2
к постановлению управления энергетики
и тарифов Липецкой области «Об утверждении нормативов
запасов топлива на котельной ОАО «СТРОЙМАШ»

**Общий нормативный запас
топлива (ОНЗТ) на 1 октября производственно-отопительной котельной
ОАО "СТРОЙМАШ"
на 2018 год**

| Вид топлива | Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), тыс. т | В том числе | |
|----------------|--|-------------------------------------|--|
| | | неснижаемый запас (ННЗТ), тыс. т | эксплуатационный запас (НЭЗТ), тыс. т |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Печное топливо | 0,0592 | 0,0481 | 0,0111 |

Начальник управления



А.В. Соковых