



ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

**УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ  
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ**

---

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

15 сентября 2017 года

г. Липецк

№ 31/3

**Об утверждении нормативов создания запасов топлива на источниках тепловой энергии филиала ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более) на 2018 год**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 года № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», распоряжением администрации Липецкой области от 27 июля 2010 года № 280-р «Об утверждении Положения об управлении энергетикой и тарифов Липецкой области» управление энергетикой и тарифов Липецкой области постановляет:

1. Утвердить нормативы создания запасов топлива на котельной «Северо-Западная» филиала ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» на 1 октября 2018 года (приложение 1).
2. Утвердить нормативы создания запасов топлива на котельной «Юго-Западная» филиала ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» на 1 октября 2018 года (приложение 2).
3. Утвердить нормативы создания запасов топлива на котельной «Котельная 5-го микрорайона Елецких Тепловых сетей» филиала ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» на 1 октября 2018 года (приложение 3).
4. Утвердить нормативы создания запасов топлива на котельной «Энергетический комплекс 40 МВт ПП «Северо-Восточные тепловые сети»

филиала ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» на 1 октября 2018 года  
(приложение 4).

Начальник управления



А.В. Соковых

Приложение 1  
к постановлению управления энергетики  
и тарифов Липецкой области «Об утверждении нормативов создания  
запасов топлива на источниках тепловой энергии филиала ПАО «Квадра» -  
«Липецкая генерация» (за исключением источников тепловой энергии,  
функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической  
и тепловой энергии с установленной мощностью производства  
электрической энергии 25 МВт и более) на 2018 год»

**Общий нормативный запас  
топлива (ОНЗТ) на 1 октября производственно-отопительной котельной "Северо-Западная"  
филиал ПАО "Квадра" - "Липецкая генерация"  
на 2018 год**

Вид топлива	Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), тыс. т	В том числе	
		неснижаемый запас (ННЗТ), тыс. т	эксплуатационный запас (НЭЗТ), тыс. т
1	2	3	4
Мазут М100	1,3010	1,2792	0,0218

Начальник управления




А.В. Соковых

Приложение 2  
к постановлению управления энергетики  
и тарифов Липецкой области «Об утверждении нормативов создания  
запасов топлива на источниках тепловой энергии филиала ПАО «Квадра» -  
«Липецкая генерация» (за исключением источников тепловой энергии,  
функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической  
и тепловой энергии с установленной мощностью производства  
электрической энергии 25 МВт и более) на 2018 год»

**Общий нормативный запас  
топлива (ОНЗТ) на 1 октября производственно-отопительной котельной "Юго-Западная"  
филиал ПАО "Квадра" - "Липецкая генерация"  
на 2018 год**

Вид топлива	Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), тыс. т	В том числе	
		неснижаемый запас (ННЗТ), тыс. т	эксплуатационный запас (НЭЗТ), тыс. т
1	2	3	4
Мазут М100	2,1311	1,9032	0,2279

Начальник управления



А.В. Соковых

Приложение 3  
к постановлению управления энергетики  
и тарифов Липецкой области «Об утверждении нормативов создания  
запасов топлива на источниках тепловой энергии филиала ПАО «Квадра» -  
«Липецкая генерация» (за исключением источников тепловой энергии,  
функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической  
и тепловой энергии с установленной мощностью производства  
электрической энергии 25 МВт и более) на 2018 год»

**Общий нормативный запас  
топлива (ОНЗТ) на 1 октября производственно-отопительной котельной  
"Котельная 5-го микрорайона Елецких Тепловых сетей»  
филиал ПАО "Квадра" - "Липецкая генерация"  
на 2018 год**

Вид топлива	Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), тыс. т	В том числе	
		неснижаемый запас (ННЗТ), тыс. т	эксплуатационный запас (НЭЗТ), тыс. т
1	2	3	4
Мазут М100	0,2893	0,2739	0,0154

Начальник управления



А.В. Соковых

Приложение 4  
к постановлению управления энергетики  
и тарифов Липецкой области «Об утверждении нормативов создания  
запасов топлива на источниках тепловой энергии филиала ПАО «Квадра» -  
«Липецкая генерация» (за исключением источников тепловой энергии,  
функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической  
и тепловой энергии с установленной мощностью производства  
электрической энергии 25 МВт и более) на 2018 год»

**Общий нормативный запас  
топлива (ОНЗТ) на 1 октября производственно-отопительной котельной  
"Энергетический комплекс 40 МВт ПП "Северо-Восточные тепловые сети"  
филиал ПАО "Квадра" - "Липецкая генерация"  
на 2018 год**

Вид топлива	Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), тыс. т	В том числе	
		неснижаемый запас (ННЗТ), тыс. т	эксплуатационный запас (НЭЗТ), тыс. т
1	2	3	4
Дизельное топливо	0,0162	0,0118	0,0044

Начальник управления



А.В. Соковых