



ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

**УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ  
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ**

---

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

21 сентября 2018 года

г. Липецк

№ 36/1

**Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии филиала ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более) на 2019 год**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 года № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», распоряжением администрации Липецкой области от 27 июля 2010 года № 280-р «Об утверждении Положения об управлении энергетикой и тарифов Липецкой области», приказом управления энергетикой и тарифов Липецкой области от 7 июня 2012 года № 01-03/168 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по утверждению нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более», протоколом заседания коллегии управления энергетикой и тарифов Липецкой области от 21 сентября 2018 года № 36/1 и материалами филиала ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» от 7 июня 2018 года № 48-1518 управление энергетикой и тарифов Липецкой области постановляет:

1. Утвердить нормативы запасов топлива на котельной «Северо-Западная» филиала ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» на 2019 год (приложение 1).
2. Утвердить нормативы запасов топлива на котельной «Юго-Западная» филиала ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» на 2019 год (приложение 2).
3. Утвердить нормативы запасов топлива на котельной «Котельная 5-го микрорайона Елецких Тепловых сетей» филиала ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» на 2019 год (приложение 3).
4. Утвердить нормативы запасов топлива на котельной «Энергетический комплекс 40 МВт ПП «Северо-Восточные тепловые сети» филиала ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» на 2019 год (приложение 4).

Заместитель начальника управления




С.Д. Крылова

Приложение 1  
к постановлению управления энергетики  
и тарифов Липецкой области «Об утверждении нормативов запасов  
топлива на источниках тепловой энергии филиала ПАО «Квадра» -  
«Липецкая генерация» (за исключением источников тепловой энергии,  
функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической  
и тепловой энергии с установленной мощностью производства  
электрической энергии 25 МВт и более) на 2019 год»

**Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ)  
на контрольную дату - 1 октября 2019 года  
производственно-отопительной котельной «Северо-Западная»  
филиала ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация»  
на 2019 год**

Вид топлива	Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), тыс. т	В том числе	
		неснижаемый запас (ННЗТ), тыс. т	эксплуатационный запас (НЭЗТ), тыс. т
1	2	3	4
Мазут М100	2,1585	1,9377	0,2208



Заместитель начальника управления

С.Д. Крылова

Приложение 2  
к постановлению управления энергетики  
и тарифов Липецкой области «Об утверждении нормативов запасов  
топлива на источниках тепловой энергии филиала ПАО «Квадра» -  
«Липецкая генерация» (за исключением источников тепловой энергии,  
функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической  
и тепловой энергии с установленной мощностью производства  
электрической энергии 25 МВт и более) на 2019 год»

**Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ)  
на контрольную дату - 1 октября 2019 года  
производственно-отопительной котельной «Юго-Западная»  
филиала ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация»  
на 2019 год**

Вид топлива	Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), тыс. т	В том числе	
		неснижаемый запас (ННЗТ), тыс. т	эксплуатационный запас (НЭЗТ), тыс. т
1	2	3	4
Мазут М100	3,9772	3,5731	0,4041



Заместитель начальника управления

С.Д. Крылова

Приложение 3

к постановлению управления энергетики и тарифов Липецкой области «Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии филиала ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более) на 2019 год»

**Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) на контрольную дату - 1 октября 2019 года производственно-отопительной котельной «Котельная 5-го микрорайона Елецких Тепловых сетей» филиала ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» на 2019 год**

Вид топлива	Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), тыс. т	В том числе	
		неснижаемый запас (ННЗТ), тыс. т	эксплуатационный запас (НЭЗТ), тыс. т
1	2	3	4
Мазут М100	0,3630	0,3131	0,0499



Заместитель начальника управления

С.Д. Крылова

Приложение 4

к постановлению управления энергетики и тарифов Липецкой области «Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии филиала ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производством электрической энергии 25 МВт и более) на 2019 год»

**Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ)  
на контрольную дату - 1 октября 2019 года  
производственно-отопительной котельной  
«Энергетический комплекс 40 МВт ПП «Северо-Восточные тепловые сети»  
филиала ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация»  
на 2019 год**

Вид топлива	Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), тыс. т	В том числе	
		неснижаемый запас (ННЗТ), тыс. т	эксплуатационный запас (НЭЗТ), тыс. т
1	2	3	4
Мазут М100	0,0179	0,0158	0,0021



С.Д. Крылова

Заместитель начальника управления